Préfecture de la Haute-Saône
ARS de Bourgogne-Franche Comté - UnitéTerritoriale Santé Environnement de la Haute-Saône

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 10 novembre 2026

Unité de gestion: AD. COM. GRANGES LE BOURG

Exploitant: MAIRIE DE GRANGES LE BOURG

Date prélèvement et mesures de terrain : 02 novembre 2026 à 10h00.
Par le laboratoire: LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAONE, VESOUL

Nom et type d'installation:
GRANGES LE BOURG - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: GRANGES LE BOURG - GRANGES-LE-BOURG
Localisation exacte du prélèvement: 2 rue de Saulnot

Code du point de surveillance: 0000000724 Code installation: 000677 Numéro de prélèvement: **00126369**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

L'eau prélevée respecte les limites de qualité pour les paramètres analysés, mais sa conductivité inférieure à la référence peut favoriser la dissolution des métaux dans les canalisations en plomb et cuivre. A noter un taux de désinfectant trop élevé donnant à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous-produits indésirables (la valeur recommandée en désinfectant est à 0,1 mg/l).Néanmoins, l'eau peut être consommée

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne-Franche-Comté - Département Prévention Santé Environnement - Unité Territoriale de la Haute-Saône
11 boulevard des Alliés -70000 VESOUL -
Tél. : 0 808 807 107 (n° non surtaxé) https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr

07000126369

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	17,6	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,95	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,95	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,50	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,5	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	7,1	°f				
Titre hydrotimétrique	7,2	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	2,4	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	**156**	**µS/cm**	**200**	**1 100**		
Sulfates	3,3	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	<0,50	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L		0,1		
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,1	mg/L				1
Nitrates (en NO3)	3,3	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,020	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	0,69	µg/L				100
Chlorodibromométhane	2,40	µg/L				100
Chloroforme	1,7	µg/L				100
Dichloromonobromométhane	2,10	µg/L				100
Trihalométhanes (4 substances)	6,89	µg/L				100